

Elektroprüfungsvorgaben und Richtwerte für die Prüffristen der Erst-/Wiederholungsprüfungen von Containern, der elektrischen Anlage, der ortsfesten Betriebsmittel sowie der ortsveränderlichen und ortsfesten Geräte.

Pos.	Prüfung I (Elektrische Anlage und Betriebsmittel)	Prüffristen	Art der Prüfung	Vorschriften	Prüfung möglich durch	Dokumentation
1	Alle Container	Erstprüfungen durch den Hersteller vor jeder Auslieferung	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0100-600 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
2	Alle Container	Nach einer elektrischen Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0100-600 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
3	Alle Container	Wiederholungsprüfungen vor jeder Auslieferung	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0105-100 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
4	Storage E-Anlage	Vor jeder Auslieferung Wiederholungsprüfungen oder früher bei Bedarf	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0105-100 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
5	Büro-/Wohncontainer	Wiederholungsprüfungen mindestens alle 4 Jahre während der Mietzeit oder früher bei Bedarf	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0105-100 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
6	WC-Container	Wiederholungsprüfungen mindestens alle 4 Jahre während der Mietzeit oder früher bei Bedarf	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0105-100 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
7	Duschcontainer	Wiederholungsprüfungen alle 12 Monate während der Mietzeit oder früher bei Bedarf	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0105-100 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
8	Alle Container	Mindestens alle 6 Monate während der Mietzeit	Funktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) durch Betätigen der Prüftaste	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0100-530 	Betreiber	
9	Alle Container	Zwischenprüfungen/Sichtkontrollen auf offensichtliche Mängel beim Betreiben durch: - Benutzer/Anwender/Mieter (Besichtigen) - Vorgesetzte/Anlageverantwortlichen (Besichtigen)				

Kehl, September 2021

Elektroprüfungsvorgaben und Richtwerte für die Prüffristen der Erst-/Wiederholungsprüfungen von Containern, der elektrischen Anlage, der ortsfesten Betriebsmittel sowie der ortsveränderlichen und ortsfesten Geräte.

Pos.	Prüfung II (ortsveränderliche & ortsfeste Geräte)	Prüffristen	Art der Prüfung	Vorschriften	Prüfung möglich durch	Dokumentation
1	Heizungen	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0701-0702 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
2	Kühlschränke	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0701-0702 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
3	Klimageräte	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0701-0702 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
4	CEE-Anschlussleitung	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0701-0702 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
5	Data-Net Module	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0701-0702 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
6	Höhenverstellbare Schreibtische	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Funktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) durch Betätigen der Prüftaste	<ul style="list-style-type: none"> • DIN VDE 0701-0702 • BetrSichV • DGUV Vorschrift 3 	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
7	Alle Geräte	Zwischenprüfungen/Sichtkontrollen auf offensichtliche Mängel beim Betreiben durch - Benutzer/Anwender/Mieter (Besichtigen) - Vorgesetzte/Anlageverantwortlichen (Besichtigen)				

Kehl, September 2021